

HOTEL A QUINTA DA AUGA SPA (H****)



Acceso al hotel e itinerario de entrada

Dirección: Paseo da Amaía 23B,
Urbanización Brandía



15706 Vidán-Santiago de
Compostela (A Coruña)



Teléfono: 981534636



Web: www.aquintadaauga.com



Información General

El Hotel A Quinta da Auga es un hotel de lujo. Está a las afuera de Santiago de Compostela. El hotel es un edificio antiguo. Tiene restaurante, aparcamiento propio y un spa para tratamientos de relajación con agua.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Es fácil usar los botones del ascensor.
- No hay en las habitaciones folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- El número de teléfono para llamar a recepción no se ve mejor ni es más grande que los demás.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño comunes están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La entrada principal del hotel se encuentra en una calle sin aceras, en ligera pendiente pero totalmente

despejada de obstáculos en la línea de paso.

- No hay plazas públicas de aparcamiento reservadas para PMR en sus inmediaciones.
- La entrada principal es accesible, por un pavimento de losas de piedra.
- La puerta es automática, corredera y con un ancho libre de paso de 1,92 m.
- La puerta es de vidrio laminado y está señalizada con el logotipo del hotel en color contrastado.
- En el vestíbulo hay alfombras que están completamente fijadas al suelo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas. Existe una zona sin mostrador precisamente para atender a personas con alguna discapacidad.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.



Accesibilidad Física

Habitación adaptada (Nº 208)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta mide 82 cm y en el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,80 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 90 cm y por el izquierdo de 1,50 m.
- Los tiradores de las puertas del armario son de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 60 cm y 1m. El perchero está a 1,50 m de altura y hay un altillo a 1,60 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,50 m.
- El tarjetero para accionar las luces está a 90 cm del suelo.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y deja un ancho libre de paso de 90 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 80 cm y de 2 m por el frente. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 1,16 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 81 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 86 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,25 m.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Dispone de un asiento de ducha homologado y regulable en altura.
- Tiene una barra de apoyo horizontal en la pared contraria a la grifería a una altura de 80 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,17 m. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre los 1,20 y 1 70 m.

Aseo adaptado en zona común

- Hay 2 aseos comunes adaptados: uno en la planta de recepción del hotel y otro en la planta baja del edificio anexo, donde está el SPA. El itinerario en ambos es accesible.
- El analizado está situado en la planta de recepción del hotel y está ubicado dentro del aseo de señoras. No se ha señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general y la de la cabina miden 82 cm. La primera abre hacia dentro y la de la cabina es de corredera.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 98 cm frontal y por el lado derecho de forma oblicua por la presencia del lavabo. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura de 76 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 66 cm de alto y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 1,03 m.



Accesibilidad Visual

Habitación estándar (Nº 204)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tanto la puerta de la habitación como la del aseo presenta contraste cromático con la pared.
- La bañera está a una altura de 47 cm y tiene mampara de vidrio.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.



Accesibilidad Auditiva

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV permite la comunicación con recepción y tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios con los textos e iconos de color contrastado, aunque no están en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior y planta -1	Accesible con ascensor	<ul style="list-style-type: none"> Ninguna de las plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR)
Restaurante	Planta baja	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> Mesas cuadradas con pata central Altura de mesa: 78 cm Altura bajo mesa: 76 cm Ancho bajo mesa: 80 cm Fondo bajo mesa: 30 cm No disponen de carta en braille Tiene terraza cuyo itinerario es accesible
Cafetería	Planta baja	Accesible por el exterior	<ul style="list-style-type: none"> Altura de barra: 1,16 m Mesas cuadradas con pata central Altura de mesa: 74 cm Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 70 cm Fondo bajo mesa: 15 cm No disponen de carta en braille Tiene terraza cuyo itinerario es accesible
Salón	Planta baja	Accesible por rampa	<ul style="list-style-type: none"> La rampa mide 1,50 m de largo, 1,30 m de ancho y tiene una pendiente del 2,2 %
Piscina y Spa (edificio anexo)	Planta 1ª	Accesible con ascensor	<ul style="list-style-type: none"> No dispone de grúa de acceso al vaso Dispone de un aseo adaptado en los vestuarios No dispone de camilla para cambio Existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro
Vestuario	Planta 1ª	Accesible con ascensor	<ul style="list-style-type: none"> La puerta es corredera y mide 81 cm de ancho
Ascensores (2 en hotel y 1 en el SPA de similares características)	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	<ul style="list-style-type: none"> Altura de los botones de llamada: 1,20 m Ancho de la puerta: 81 cm Ancho y fondo de cabina: 1,1 x 1,40 m Altura de los botones de mando: entre 95 cm y 1,10 m Espejo frente a la puerta: No Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No, Visuales: Sí Botones con números en altorrelieve y braille: Sí Botones de color contrastado: No Botón de emergencia con un testigo luminoso: No
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm y fondo: 32 cm Con tabica: Sí, Con bocel: Sí Zócalo de protección lateral: Sí Altura de pasamanos: 1 m Hueco bajo la escalera protegido: Sí

 **FOTOS**



Habitación adaptada



Cuarto de baño de la habitación adaptada



Ducha del cuarto de baño de la habitación adaptada,
con asiento homologado



Spa