




## **TEATRO DE ROJAS**



Edificio del teatro

-  **Dirección:** Plaza Mayor, s/n  
45001 Toledo (Toledo)
-  **Teléfono:** 925215708
-  **Web:** <http://www.teatroderojas.es>



### **Información General**

El Teatro Principal es un teatro antiguo. Hace unos años se reformó. Ahora es más moderno. Todavía conserva decoración antigua.

En la planta baja está la taquilla para comprar entradas, el patio de butacas, la platea con más asientos y los servicios adaptados.

En las plantas 2 y 3 están la zona de butacas y el anfiteatro.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay ascensor.

Si tienes discapacidad física, tienes un espacio para personas en silla de ruedas en el patio de butacas en la planta baja.

### **Atención al público y otra información de interés**

- Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El teatro no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

### **Discapacidad Intelectual**

- Para llegar a la puerta de entrada, hay que subir unas escaleras o la rampa que está al lado.
- La taquilla para comprar las entradas está dentro del teatro.
- Las salas tienen carteles para reconocerlas.
- Las puertas del patio de butaca, la platea y los palcos tienen carteles para reconocerlas.

- Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la butaca está detrás del respaldo.
- Los servicios tienen un cartel con la palabra Lavabo y una silla de ruedas.

## Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al público

- La entrada principal del establecimiento tiene una escalera con una rampa alternativa. Esta tiene 9 escalones de 17 cm de altura y una huella de 37 cm. Disponen de tabica pero no están señalizados en el borde con una franja de color y pavimento contrastado. No tiene un pasamanos que facilite la deambulación.
- La rampa es practicable, mide 6,20 m de longitud y tiene una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 1,67 m y dispone de pasamanos a un lado, que no está prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- Hay dos puertas contiguas. La primera puerta es de metal y está siempre abierta. La segunda está retranqueada y el ancho del hueco de paso es de 1,35 m. Es parcialmente acristalada, de doble hoja y cada una deja un hueco libre de paso de 80 cm.
- Delante de la puerta hay un escalón de 16 cm de altura. Para solventar el desnivel hay una rampa de madera móvil que tiene 67 cm de longitud, un ancho de 1 m y una inclinación del 17,6%. El inicio y final de la rampa y escalón no están señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- En el hall de recepción hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El itinerario hasta la taquilla de venta de entradas es accesible sin desniveles. Está situada junto a la puerta de entrada y tiene una altura de 1,13 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.
- La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de inducción magnética.



## Accesibilidad Física

### Patio de butacas

- Se accede a los distintos espacios del teatro por la planta baja sin desniveles, y a las plantas primera y segunda a través del ascensor. Sin embargo las zonas de butacas de las plantas superiores no son accesibles para usuarios de silla de ruedas ya que no hay huecos de paso que permitan su deambulación.
- El patio de butacas está en la planta baja y el itinerario es sin desniveles. La puerta permanece siempre abierta antes del espectáculo y su ancho de paso es de 1,45 m.
- No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), pero hay una zona que por su amplitud permite que puedan asistir a las diferentes actividades usuarios de silla de ruedas. Las filas con estas características son la 6, 7, 8 y 9.
- La zona accesible tiene 1,20 m de ancho y todo el pasillo de fondo.
- El suelo tiene una inclinación del 10,5% y el pavimento es homogéneo y antideslizante.

### Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo adaptada situada en la planta baja. Está señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente.

#### Cabina de aseo adaptado

- Nº de cabinas adaptadas: 1
- Está señalizada con el SIA: Sí
- Puerta: corredera con un ancho de 87 cm
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50m
- Tipo de pomo: tirador vertical
- Cerrojo se abre desde el exterior: No
- Tipo de iluminación: con interruptor
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No

#### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina
- Tipo de grifo: monomando
- Altura libre bajo el lavabo: 83 cm
- Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
- Altura del borde inferior del espejo: 90 cm, no inclinado
- Altura de los accesorios: 70 cm - 1,07 m

#### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,50 m y frontal 1,50 m
- Altura del asiento: 47 cm
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 90 cm
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija horizontal a 80 cm
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 65-80 cm
- Separación entre barras: 92 cm



## Accesibilidad Visual

### Teatro

- Se accede a las diferentes zonas del teatro por la planta baja sin desniveles, y a las plantas primera y segunda a través de un ascensor. La taquilla de venta de entradas, el patio de butacas, la platea y el aseo común adaptado están en la planta baja y en las superiores los palcos y el anfiteatro.
- En los itinerarios para acceder a las diferentes zonas no hay desniveles ni elementos en voladizo que puedan implicar riesgo. No obstante en el hall de entrada hay varias columnas que no están señalizadas con marcas de color contrastado y pueden pasar desapercibidas por personas con visión reducida.
- Las puertas de acceso a las butacas permanecen abiertas antes del espectáculo. No se identifican fácilmente ya que no presentan color contrastado.
- El suelo de la sala es inclinado y el pavimento es homogéneo y antideslizante.
- La iluminación de la sala es homogénea pero escasa.
- No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.



## Accesibilidad Auditiva

## Información y orientación

- Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento. No son fácilmente identificables con la vista ya que están a una altura muy elevada y no presentan contraste de color.
- Las señales de evacuación en caso de emergencia sólo son visuales.

## Zona de butacas

- El teatro no tiene un bucle de inducción.
- Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva.

## Aseos

- Las puertas de las cabinas de aseos tienen una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior pero carece de un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Escalera del edificio</b>	Todas las plantas	Accesible con ascensor alternativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No</li> <li>• Altura de los escalones: 14 - 16 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 30 cm</li> <li>• Con tabica: Sí</li> <li>• Con bocel: Sí</li> <li>• Huella de pavimento antideslizante: No</li> <li>• Borde de escalones con franja de señalización: No</li> <li>• Zócalo de protección lateral: ambos lados</li> <li>• Pasamanos en: ambos lados</li> <li>• Tipo de pasamanos: sencillo</li> <li>• Altura de Pasamanos : 1 m</li> <li>• Hueco bajo escalera protegido: No</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Todas las plantas	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 1,30 m</li> <li>• Ancho de la puerta: 70 cm</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 96 m x 97 m</li> <li>• Altura de la botonera interior: 1,10 m - 1,54 m</li> <li>• Altura del pasamanos: No hay</li> <li>• Espejo frente a la puerta: No</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No</li> <li>• Cabina con señales sonoras: No</li> <li>• Botones con números en altorrelieve y braille: No</li> <li>• Botones de color contrastado: Sí</li> <li>• Cabina con señales visuales: Sí, en el interior</li> <li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Si</li> <li>• Altura de los rótulos: más de 2 m de altura</li> <li>• Tamaño de letra: ± 5 cm</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: No</li> <li>• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No</li> <li>• Iconos homologados: Si</li> </ul>

 **FOTOS**

---



Sala del teatro



Acceso con rampa



Aseo adaptado