


## RESTAURANTE PAZO DE ALTAMIRA




Acceso a la puerta de entrada al restaurante

**Dirección:** C/ Altamira, 18

 15704 Santiago de Compostela (A Coruña)

 **Teléfono:** 981 558 542

**E-mail:** [reservas@pazodealtamira.com](mailto:reservas@pazodealtamira.com)

 **Web:** [www.pazodealtamira.com](http://www.pazodealtamira.com)



### Información General

El restaurante está enfrente de la Plaza de Abastos de Santiago. Está dentro de un hotel en un edificio antiguo. Sirve platos típicos gallegos.

El restaurante tiene 2 plantas. En la planta baja está el bar y el comedor. En el sótano está el cuarto de baño. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas. La calle del restaurante es peatonal. No hay zonas de aparcamiento cerca.

### Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- El restaurante prepara platos para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales) diabéticas (con problemas de azúcar) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

### Discapacidad Intelectual

- Los cuartos de baño están en la planta sótano y tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

## Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento no tiene aceras, es peatonal. - La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles. - Ésta tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 2 m. - Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo. - El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

## Accesibilidad Física

### Bar

#### Ubicación e itinerario

- El bar está situado en la planta baja y el itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

#### Características

- Desniveles: no existen Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas Barra de doble altura: no Altura de la barra no adaptada: 1,10 m Barra con bancos: no

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

- El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario desde la entrada es accesible sin desniveles.

#### Características

- Desniveles: no existen Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas Tipo de mesas: móviles, redondas y cuadradas, con pata central Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal Altura de la mesa: 75 cm Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 72 cm, 31 cm y 80 cm

### Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en el sótano. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible, a través de un ascensor. - El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.

#### Cabina de aseo adaptado

- Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí Puerta: corredera con un ancho de 81 cm Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,5 m Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: no Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

#### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 32 cm Altura del borde inferior del espejo: 1,03 m, no inclinado Altura de los accesorios: 1,22 - 1,27 m

#### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 75 cm y frontal 1,20 m Altura del asiento: 43 cm Tipo y altura de

mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm En lado derecho, tipo de barra y altura: fija horizontal a 83 cm En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 63 - 79 cm Separación entre barras: 65 cm



## Accesibilidad Visual

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

#### Características

- Puertas de color contrastado: no hay Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay Desniveles: no existen Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual Elementos voladizos: no hay Tipo de iluminación: homogénea Barra del bar con iluminación dirigida: sí

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada es accesible sin desniveles.

#### Características

- Puertas de color contrastado: no hay Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay Desniveles: no existen Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual Elementos voladizos: no hay Tipo de iluminación: homogénea Mesas con iluminación dirigida: sí



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos Rótulos fácilmente identificables con la vista: no Señales de evacuación: no existen

### Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: sí Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Ascensor</b>	Comunica la planta baja con aseos en sótano	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 1,05 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,37 m Altura de la botonera interior: 1 m – 1,10 m Altura del pasamanos: 90 cm Espejo frente a la puerta: No. Ascensor panorámico Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en: Braille Botones de color contrastado: No Cabina con señales visuales: Sí Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No</li> </ul>
<b>Señalización</b>	Comunica la planta baja con aseos en sótano	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,80 m Tamaño de letra: 9 cm Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille: No Textos e iconos en altorrelieve: No Iconos homologados: Sí</li> </ul>

 **FOTOS**



Zona de barra



Cabina del ascensor para subir al restaurante



zona de masas, salón comedor



Aseo adaptado para PMR