


RESTAURANTE O FERRO



Fachada del restaurante

Dirección: C/ Sempre en Galiza, 1

 15706 Santiago de Compostela (A Coruña)

 **Teléfono:** 981 592 399

E-mail: info@restauranteferro.com

 **Web:** www.restauranteferro.com



Información General

El restaurante prepara platos típicos y tradicionales.

El restaurante tiene una sola planta baja sin escalones ni rampas. Tiene una zona de bar, los cuartos de baño y un comedor.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- El restaurante prepara platos para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales) diabéticas (con problemas de azúcar) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Restaurante

- Los cuartos de baño están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel con las figuras de una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,20 m. - La entrada principal del establecimiento se encuentra haciendo esquina por lo que tiene dos zonas de acceso a la puerta. Una de ellas en acera sin pendiente pero con escalón de 7 cm y la otra sin desniveles pero en acera con pendiente del 10% y con rampa de acceso. - La rampa es accesible, tiene un tramo de 70 cm de longitud, con una inclinación del 3,5%. Su ancho libre de paso es de 90 cm y no dispone pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel. - Esta tiene una puerta corredera, automática y de vidrio. Su ancho libre de paso es de 98 cm. Están señalizadas con el logotipo y una flecha de color contrastado. - El itinerario hasta el interior del establecimiento es accesible sin desniveles.

Accesibilidad Física

Bar

Ubicación e itinerario

- El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

Características

- Desniveles: no existen Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas Barra de doble altura: no Altura de la barra no adaptada: 1,08 m Barra con bancos: no

Salón comedor

Ubicación e itinerario

- El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

Características

- Desniveles: no existen Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas Tipo de mesas: móviles, cuadradas y rectangulares, de cuatro patas y sin travesaño Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal Altura de la mesa: 75 cm Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 69 cm, 90 cm y 70 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay una cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja entre el bar y el comedor. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. - El aseo adaptado es una cabina independiente que se corresponde con el aseo de mujeres.

Aseo adaptado de la planta baja

- Puerta general de los aseos: corredera de vidrio con ancho de paso de 95 cm Tipo de pomo: tirador vertical

Cabina de aseo adaptado

- Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí Puerta: corredera con un ancho de 83 cm Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m Tipo de pomo: tirador vertical Cerrojo se abre desde el exterior: sí Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: automático Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 24 cm Altura del borde inferior del espejo: 40 cm, no inclinado Altura de los accesorios:

90 cm - 1,40 m

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: derecho 1,20 m y frontal 1 m Altura del asiento: 41 cm Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1,12 m En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 60 - 75 cm En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija horizontal a 66 cm Separación entre barras: 80 cm



Accesibilidad Visual

Bar

Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

- Puertas de color contrastado: no hay Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí Desniveles: no existen Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual Elementos voladizos: no hay Tipo de iluminación: homogénea Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

- Puertas de color contrastado: no hay Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí Desniveles: no existen Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual Elementos voladizos: no hay Tipo de iluminación: homogénea Mesas con iluminación dirigida: sí



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: si hay Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí Señales de evacuación: no existen

Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: no Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Señalización	Solo en aseos		<ul style="list-style-type: none">• Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,93 - 2,06 m Tamaño de letra: 13 cm• Textos e iconos de color contrastado: Sí• Textos e iconos en braille: No• Textos e iconos en altorrelieve: No• Iconos homologados: No

 **FOTOS**



Puerta de acceso al interior del restaurante



Zona de bar



zona de masas, salón comedor



Aseo adaptado para PMR