


RESTAURANTE D´MOU



Fachada del restaurante

Dirección: Avenida Barcelona, 35

 15702 Santiago de Compostela (A Coruña)

 **Teléfono:** 981 979 035



Información General

El restaurante está junto al Campus Sur de la Universidad. Sirve desayunos y platos combinados.

El restaurante está en una sola planta baja sin escalones ni rampas. Tiene una zona de cafetería con comedor y los cuartos de baño.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- El restaurante prepara platos para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales) diabéticas (con problemas de azúcar) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Restaurante

- Los cuartos de baño están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada y presenta una pendiente de 6,9%. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,20 m. - La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 0 a 3,5 cm de altura. El ancho de paso es de 1,25 m. - Esta tiene una puerta parcialmente acristalada y automática. Su ancho libre de paso es de 1,30 m. Está señalizada con el logotipo del establecimiento de color contrastado. - Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo. - El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

Accesibilidad Física

Bar

Ubicación e itinerario

- El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles

Características

- Desniveles: no existen Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas Barra de doble altura: no Altura de la barra no adaptada: 1,10 m Barra con bancos: sí, móviles Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 74 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

- El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

Características

- Desniveles: no existen Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas Tipo de mesas: móviles, cuadradas y rectangulares, con pata central y sin travesaño Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal Altura de la mesa: 75 cm Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 74 cm, 37 cm y 80 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay una cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. - El aseo adaptado es una cabina independiente que se corresponde con el aseo de mujeres.

Cabina de aseo adaptado

- Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí Puerta: corredera con un ancho de 81 cm Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: sí Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando Altura libre bajo el lavabo: 79 cm Fondo libre bajo el lavabo: 66 cm, con semipedestal Altura del borde inferior del espejo: 1,01 m, no inclinado Altura de los accesorios: 1 m - 1,22 m

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 80 cm y frontal 1,20 m Altura del asiento: 42 cm Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 79 cm En lado derecho, tipo de barra y altura: fija horizontal a 80 cm En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 71 y 84 cm Separación entre barras: 65 cm

Accesibilidad Visual

Bar

Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles

Características

- Puertas de color contrastado: no hay Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay Desniveles: no existen Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual Elementos voladizos: no hay Tipo de iluminación: homogénea Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles

Características

- Puertas de color contrastado: no hay Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay Desniveles: no existen Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual Elementos voladizos: no hay Tipo de iluminación: homogénea Mesas con iluminación dirigida: sí

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, informativos en aseos Rótulos fácilmente identificables con la vista: no Señales de evacuación: no existen

Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: no Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Exterior	Practicable (pendiente transversal en calle de 6,9%)	<ul style="list-style-type: none"> Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura de mesa: 73 cm Altura bajo mesa: 71 cm Ancho bajo mesa: 67 cm Fondo bajo mesa: 70 cm
Señalización	Solo en aseos	Practicable	<ul style="list-style-type: none"> Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,70 m - 1,78 m Tamaño de letra: 8 cm Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille: No Textos e iconos en




altorrelieve: No Iconos homologados: No

 **FOTOS**




Puerta de acceso al interior del restaurante



Zona de barra



zona de masas, salón comedor



Aseo adaptado para PMR