

## COMPLEJO CULTURAL SAN FRANCISCO



Plaza de aparcamiento reservada para PMR

-  **Dirección:** Ronda San Francisco, s/n  
10002 Cáceres (Cáceres)
-  **Teléfono:** 927 255 578
-  **E-mail:** [icb.congresos@brocense.com](mailto:icb.congresos@brocense.com)
-  **Web:** [www.brocense.com](http://www.brocense.com)



### Información General

El convento de San Francisco es hoy un centro cultural con exposiciones y otras actividades culturales. Tiene 4 salas y un auditorio para actos y presentaciones. En el auditorio caben más de 1.000 personas. El centro cultural conserva 4 claustros del antiguo convento. En los claustros suele haber exposiciones. El más importante de los claustros es el Claustro Gótico. Todavía hay pinturas antiguas sobre las paredes de sus pasillos.

### Atención al público y otra información de interés

-  Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
-  Puedes entrar con perro de asistencia.
-  Hay paneles con información de las exposiciones en braille y altorrelieve para personas con discapacidad visual.

### Discapacidad Intelectual

#### Museo

-  Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas al museo.
-  El museo no tiene folletos en lectura fácil.
-  Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.

- Hay salas de exposiciones en todas las plantas del museo. Hay ascensores para subir y bajar entre las plantas.
- En todo el recorrido hay carteles fáciles que indican el camino hacia las salas de exposición.
- Es fácil recorrer el museo.
- Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille, altorrelieve o colores.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

## Acceso

- Desde el aparcamiento y antes de llegar a la puerta principal hay un escalón de 4 cm de altura.
- La puerta principal es de doble hoja, abre hacia dentro y tiene en total un ancho libre de paso de 1,70 m. Permanece siempre abierta en horario de visitas.

## Vestíbulo y recepción

- Para acceder al vestíbulo, donde se encuentra el mostrador de atención al público, hay 3 escalones de 20 cm de altura, sin itinerario alternativo accesible.
- Además, el mostrador tiene una altura de 1,23 m y un escalón de 17 cm de altura que impide cualquier tipo de aproximación.
- Desde esta zona se puede acceder al claustro principal y salas de exposiciones, a través de una plataforma elevadora.
- La plataforma tiene unas dimensiones de 1,51 m de fondo y 89 cm de ancho. Tiene un pasamanos a una altura de 71 cm y en la pared hay un botón de llamada situado a 1,10 m de altura. Dentro de la plataforma los mandos de control están a 70 cm de altura.



## Accesibilidad Física

### Salas de exposiciones

- Están distribuidas en la planta baja y 1ª del edificio. El itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- En la planta baja hay 2 claustros a distinto nivel con 4 escalones salvados por una plataforma elevadora de idénticas características que la descrita anteriormente.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- Algunas salas disponen de asientos con reposabrazos para hacer una pausa.
- Las exposiciones son eventuales. La altura de los cuadros y vitrinas dependen de cada exposición.

### Aseo adaptado

- Hay 2 cabinas de aseo adaptado, una en el aseo de señoras y otra en el aseo de caballeros. Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA),
- La puerta que da acceso a la zona de aseos, abre hacia dentro y mide 86 cm.
- La puerta general de los aseos y la de la cabina abren hacia dentro y tienen un ancho libre de paso de

80 cm.

- En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.

#### **Lavabo**

- Los lavabos están fuera de la cabina y tienen un espacio libre de 86 cm de alto y 48 cm de fondo, que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- El espejo está a una altura de 1,10 m y los accesorios entre 85 cm y 1 m.

#### **Inodoro**

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,37 m de ancho. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 75 cm de altura.



## **Accesibilidad Visual**

### **Acceso**

- Desde el aparcamiento y antes de llegar a la puerta principal hay un escalón de 4 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta principal permanece siempre abierta en horario de visitas.

### **Vestíbulo y recepción**

- Para acceder al vestíbulo, donde se encuentra el mostrador de atención al público, hay 3 escalones de 20 cm de altura y una huella de 32 cm, cuyos bordes no están señalizados tacto-visualmente.
- Frente al mostrador hay un escalón de 17 cm de altura.
- Desde esta zona se puede acceder al claustro principal y salas de exposiciones, a través de 4 escalones de las mismas características que los anteriormente descritos.
- La plataforma tiene unas dimensiones de 1,51 m de fondo y 89 cm de ancho. Tiene un pasamanos a una altura de 71 cm y en la pared hay un botón de llamada situado a 1,10 m de altura. Dentro de la plataforma los mandos de control están a 70 cm de altura.
- El principio y final no se ha señalizado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.
- Hay una puerta de vidrio que está señalizada con el logotipo de la diputación, pero éste no tiene suficiente contraste de color.

### **Salas de exposiciones**

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- No existen referencias táctiles en el suelo que faciliten la orientación en el museo a personas con discapacidad visual.
- No se han realizado reproducciones táctiles del contenido expositivo.



## **Accesibilidad Auditiva**

### **Información y orientación**

- El museo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Están en altorrelieve y complementado en braille.

## Aseos

- Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De las 200 plazas disponibles, hay reservadas 4 para Personas de Movilidad Reducida (PMR).</li> <li>Están señalizadas con SIA en el pavimento y verticalmente.</li> <li>Ancho de la plaza: 2,45 m, largo de la plaza 4,70 m.</li> <li>Área de acercamiento: 1,50 m.</li> </ul>
<b>Escaleras</b>	Comunica todas las plantas.	Con plataforma elevadora y ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los escalones tienen una altura de 17 cm, un ancho 1,80 m y una huella de 34 cm.</li> <li>Tienen, bocel, tabica y zócalo de protección de 19 cm de alto.</li> <li>El borde de los escalones no se ha señalado con una franja antideslizante de color contrastado.</li> <li>El principio y final no se ha señalado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.</li> <li>Tienen pasamanos en ambos lados situado a 84 cm de altura.</li> <li>Los huecos bajo la escalera están protegidos.</li> </ul>
<b>Ascensor panorámico</b>	Todas las plantas.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altura de los botones exteriores: 97 cm.</li> <li>Ancho de la puerta: 80 cm.</li> <li>Ancho y fondo de cabina: 1,08 y 1,39 m.</li> <li>Altura de la botonera interior: 90 cm y 1,02 m.</li> <li>Altura del pasamanos: 90 cm.</li> <li>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>Cabina con señales sonoras: Sí.</li> <li>Botones con números: altorrelieve y braille</li> <li>Botones de color contrastado: Sí.</li> <li>Cabina con señales visuales: Sí.</li> <li>Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.</li> </ul>
<b>Cafetería</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altura de barra: 1,10 m.</li> <li>Mesas rectangulares de pata central.</li> <li>Altura de la Mesa: 72 cm Altura bajo mesa: 70 cm.</li> <li>Ancho bajo mesa: 1 m y fondo 60 cm.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	Todos los edificios.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>Altura media: 1,57 m. Tamaño de letra: 1,5 cm.</li> <li>Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>Textos e iconos en braille y altorrelieve: Sí.</li> <li>Iconos homologados: Sí.</li> </ul>

 **FOTOS**



Fachada del complejo cultural



Plataforma elevadora



Cartel informativo en braille



Aseo adaptado