



EPISCOPIO



Fachada

-  **Dirección:** Plaza de la Catedral
05001 Ávila (Ávila)
-  **Teléfono:** 920 354 000



Información General

El episcopio fue antiguamente una sala para la reunión de sacerdotes y obispos. Otros dicen que fue el Palacio del Rey Niño. Hoy es una sala de exposiciones y de conferencias. Está junto a los restos del Antiguo Palacio Episcopal de Ávila.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el episcopio sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.

Discapacidad Intelectual

- El episcopio no tiene carteles de la exposición en lectura fácil.
- El episcopio no tiene folletos en lectura fácil.
- El episcopio tiene 2 plantas. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas.
- Es fácil recorrer el episcopio.
- Hay bancos para descansar en el episcopio.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille o colores.

Acceso

Entorno inmediato

- El edificio está situado en una plaza amplia, peatonal y de pavimento empedrado.
- Para acceder hasta la plaza el pavimento esta en forma de rampa con una longitud de más de 9 m, un ancho de más de 1,20 m y una inclinación entre el 4 % y el 7%.

Acceso

- El acceso se realiza por dos puertas consecutivas, de apertura manual y con un ancho libre de paso de 85 cm.

Accesibilidad Física

Vestíbulo y recepción

- Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada principal y el itinerario es accesible.
- La altura del mostrador de atención al público es de 1 m.
- El espacio del vestíbulo es amplio y permite la inscripción de un giro de 360°.

Episcopio

- Dispone de dos salas: Sala Jose Hierro y Sala El Tostado.
- La Sala José Hierro está situada en la planta baja. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 1,14 m.
- La Sala El Tostado está en la primera planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- Existen dos puertas consecutivas de acceso a la sala. La primera es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 53 cm cada una, y la segunda puerta tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- Las mesas tiene una altura libre inferior de 74 cm.

Aseo adaptado

- Hay 1 cabina de aseo adaptada para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de la cabina es corredera y tiene un ancho libre de paso de 93 cm.
- En el interior existe un espacio libre en el que puede hacerse un giro de 1,40 m.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 30 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es monomando.
- El borde inferior del espejo está a una altura de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 90 cm y 1,20 m de altura.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 82 cm de ancho y por el frente de 1,80 m. El asiento está a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga está a 98 cm de altura.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, a una altura de 81 cm.

Accesibilidad Visual

Acceso

- Existen dos puertas de acceso consecutivas. La primera permanece siempre abierta y la segunda es de vidrio, ambas tienen franjas de señalización de color contrastado.

Episcopio

- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Tienen a disposición del visitante información escrita de las actividades culturales existentes.
- El Centro no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos

- Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” pero carecen de una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escaleras	Comunica el vestíbulo con la planta alta y la sala de exposiciones de la planta baja del edificio.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Los escalones son homogéneos, sin bocel y con tabica. • El borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
Ascensor	Comunica el vestíbulo con la sala de exposiciones de la planta baja y la sala de usos múltiples en la planta 1 ^a .	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,18 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,05 x 1,40 m. • Altura de la botonera interior: 1-1,15 m. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Botones con números: altorrelieve y braille. • Cabina con señales visuales: Sí, en el interior. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.

 **FOTOS**



Acceso



Cartel informativo



Ascensor



Aseo adaptado