





## PALACIO DE LOS VERDUGO



Fachada



-  **Dirección:** C/ Lope Nuñez, s/n  
05001 Ávila (Ávila)
-  **Teléfono:** 920 354 000



### Información General

El palacio es una casa muy interesante de Ávila. Es del Renacimiento. El estilo artístico del Renacimiento imitaba a los antiguos griegos y romanos. Las partes más destacadas son el patio y el techo de la escalera. Hoy tiene oficinas del Ayuntamiento de Ávila y la sede del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

### Atención al público y otra información de interés

-  Nadie en el palacio sabe lengua de signos para personas sordas.
-  Puedes entrar con perro de asistencia.

## Discapacidad Intelectual

- El palacio no tiene folletos en lectura fácil.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- El palacio tiene varias plantas. Hay un ascensor para subir y bajar de una planta a otra.
- Es fácil recorrer el palacio.
- Hay bancos para descansar en el palacio.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del palacio.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille o colores.

### Acceso

#### Entorno inmediato

- El edificio está ubicado en una calle llana, con aceras de losas de piedra.

#### Acceso

- El acceso principal es por una rampa de 8,40 m de longitud y una pendiente del 14%.
- En el itinerario de entrada existen tres puertas. Una de madera que permanece siempre abierta y tiene un ancho libre de paso de 2,30 m, y dos de vidrio, de doble hoja, que tienen un ancho libre de paso de 95 cm cada una.



## Accesibilidad Física

### Interior del Palacio

- Las diferentes estancias del palacio se distribuyen en torno al patio central en dos plantas, comunicadas por escaleras con un ascensor como itinerario alternativo accesible.
- Los pasillos y zonas de paso tienen un ancho libre de más de 1,50 m.
- El pavimento es antideslizante, continuo y duro.

### Aseo adaptado

- Hay 1 cabina de aseo adaptada para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de la cabina mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre para realizar una circunferencia de 1,20 m de diámetro.

#### Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 30 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es de presión.
- Los accesorios del baño están a una altura de 1 m.

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,10 m de ancho. El asiento está a una altura de 49 cm y el mecanismo de descarga a 1,12 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo a 75 cm de altura.

## Accesibilidad Visual

### Acceso

- Las puertas de acceso de vidrio están señalizadas correctamente con una franja horizontal de color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- El palacio dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

### Aseos

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Escaleras</b>	Comunica todas las plantas.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existen dos tipos de escaleras: las escaleras monumentales y las auxiliares.</li> <li>• Las escaleras monumentales tienen escalones homogéneos y el borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.</li> <li>• El pasamanos no es continuo en todo su recorrido y existe zócalo de protección a ambos lados.</li> <li>• Las zonas de embarque y desembarque no están señalizadas con una franja de color contrastado.</li> <li>• Las escaleras auxiliares tienen escalones homogéneos, sin bocel y sin tabica. El borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.</li> <li>• El pasamanos no es continuo en todo su recorrido y no existe zócalo de protección.</li> <li>• Las zonas de embarque y desembarque no están señalizadas con una franja de color contrastado.</li> </ul>
<b>Sala de reuniones</b>	Planta 1ª.	Accesible con ascensor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho de la puerta: 1,36 m.</li> <li>• En el interior se permite la inscripción de un giro de 1,50 m de diámetro.</li> <li>• La mesa de la sala dispone de un espacio libre inferior de 70 cm de altura.</li> </ul>

<b>Sala de exposiciones</b>	Planta 1 <sup>a</sup> .	Accesible con ascensor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho de las puertas: más de 80 cm.</li> <li>• Algunas de las puertas presentan desniveles salvados por rampas de pendiente pronunciada.</li> <li>• En el interior se permite la inscripción de un giro de 1,50 m de diámetro.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	Todo el edificio.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Todas las plantas.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 1,15 m.</li> <li>• Ancho de la puerta: 75 cm.</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 1,20 x 1,32 m.</li> <li>• Altura de la botonera interior: 1,15 m.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>• Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>• Botones con números: altorrelieve y braille.</li> <li>• Cabina con señales visuales: Sí, en el interior.</li> <li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.</li> </ul>



 **FOTOS**



Interior del Palacio



Sala de reuniones



Aseo adaptado



Aseo adaptado