



ANFITEATRO Y TEATRO DE MÉRIDA



Fachada

Dirección: Calle Jose María Alvarez

✉ Sáez de Buruaga, s/n

06800 Mérida (Badajoz)

☎ **Teléfono:** 924 004 908



i Información General

El anfiteatro era un lugar dedicado a espectáculos en tiempos de los romanos, como la lucha de gladiadores. En el teatro ya había importantes representaciones en esa época. Los 2 edificios tienen más de 2.000 años. El teatro todavía se utiliza hoy para obras de teatro en verano. Antiguamente, cabían miles de personas en el teatro y en el anfiteatro. Para los visitantes, hay muchos carteles explicativos de la historia del sitio.



Atención al público y otra información de interés

- Nadie en los monumentos sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas a los monumentos.
- Los monumentos no tienen folletos en lectura fácil.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- Hay escalones, escaleras y rampas dentro de los monumentos.
- Es fácil recorrer los monumentos.
- Hay bancos para descansar en los monumentos.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido de los monumentos.

Acceso

- La puerta principal tiene un ancho libre de paso mayor de 80 cm.
- Junto a esta puerta hay una caseta de información para los visitantes.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 94 cm, un ancho de 1,04 m y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Circulación interior para acceder al Anfiteatro

- El itinerario desde la entrada principal es accesible por un camino de tierra prensada, liso, homogéneo y con un desnivel en descenso del 7%, 4 m de longitud y más de 4 m de ancho. Este itinerario está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- Dentro del recinto existen diferentes itinerarios para visitar el Anfiteatro y Teatro.
- Al principio del recorrido existe un panel informativo sobre el anfiteatro y el teatro, con un mapa de situación que señala el circuito para personas con movilidad reducida (PMR).
- Para llegar a el, se accede por un terreno que no presenta desniveles.
- El camino es homogéneo, es de tierra compacta y en algunos puntos un poco irregular. Los huecos de paso son mayores de 2 m, aunque en algunos lugares puntales hay huecos de 1,45 m. Carece de desniveles.

Circulación interior para acceder al Teatro

- El itinerario para llegar al teatro es por un camino de tierra que en algunos puntos puede dificultar la circulación de una persona en silla de ruedas.
- Hay un tramo de 50 m con un pasamanos en el lado izquierdo situado a 1,02 m de alto y después hay otros 50 m con un desnivel en descenso del 11%. Este recorrido da acceso a la parte inferior del teatro.

Aseo adaptado

- No existen cabinas de aseos adaptados.

Accesibilidad Visual

Acceso

- El itinerario es accesible.
- El pavimento es de tierra prensada, liso, sin huecos ni resaltes.

Circulación interior para acceder al Anfiteatro y Teatro

- El pavimento no es homogéneo, existen algunos tramos con piedras irregulares.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- Existen desniveles del 11%.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación


- No tienen a disposición del visitante folletos con información del monumento.
- El museo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.
- En el exterior existe un panel informativo sobre el anfiteatro y teatro con un mapa de situación.

Aseos

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, y tampoco una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escaleras	Acceso a las gradas.	Sin itinerario accesible alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene 15 peldaños, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. • Los escalones tienen una altura de 30 cm de alto. • El principio y final de las escaleras no se ha señalizado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.


 **FOTOS**



Señalización en el recorrido



Itinerario



Itinerario alternativo a las escaleras



Itinerario