



CENTRO CULTURAL ALCAZABA



Fachada

-  **Dirección:** Calle John Lennon, 5
06800 Mérida (Badajoz)
-  **Teléfono:** 924 380 115
-  **E-mail:** merida2@dip-badajoz.es



Información General

El centro cultural está en el centro de Mérida. Está sobre un conjunto de restos antiguos de casas y baños romanos. Por eso, el centro cultural está más alto sobre el suelo. Así, los restos antiguos están protegidos. El centro tiene 5 plantas. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.

Discapacidad Intelectual

Salas

- Es fácil encontrar el mostrador de atención al público cuando entras al centro.
- El centro no tiene folleto en lectura fácil.
- Hay salas de exposiciones en todas las plantas del centro. Hay ascensores para subir y bajar entre las plantas.
- El yacimiento con los restos antiguos está en la planta baja.
- En todo el recorrido hay carteles fáciles que indican el camino hacia las salas de exposición.
- Es fácil recorrer el centro.

- Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del centro.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille, altorrelieve o colores.
- Hay cuartos de baño en todas las plantas. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer, una persona en silla de ruedas y la palabra "Aseos".

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón de altura desigual. La puerta es automática y corredera.
- El itinerario alternativo accesible es por una puerta que hay junto a la principal, que es de doble hoja y en total tiene un ancho libre de paso de 1,29 m.

Vestíbulo y recepción

- En el vestíbulo se encuentra el punto de información con un mostrador de atención al público que tiene una altura de 1,10 m y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Exposición

- Los restos arqueológicos se encuentran en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Hay un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- Los restos arqueológicos se pueden observar desde un mirador que tiene un ancho libre de paso de 1,40 m y un pasamanos a una altura de 97 cm.
- La exposición es una terma romana aún sin catalogar.

Aseo adaptado

- Hay 5 cabinas de aseo adaptadas de idénticas características, independientes y comunes para ambos sexos. Están situadas en todas las plantas y el itinerario es accesible utilizando el ascensor o las rampas alternativas a las escaleras.
- Las cabinas están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina es corredera y tiene un ancho libre de paso de 85 cm. El cerrojo requiere el giro de la muñeca.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,24 m de ancho y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga situado a 98 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho a una altura de 58 y 74 cm y con una separación entre ambas de 52 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 30 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 93 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 50 y

70 cm.



Accesibilidad Visual

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón de altura desigual, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. La puerta es automática y corredera.

Salas de Restos Arqueológicos

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El centro dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.


Aseos

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.


Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera principal	Comunica todas las plantas del edificio.	Con ascensor y rampa alternativos.	<ul style="list-style-type: none"> Tiene más de 40 peldaños con rellanos intermedios. Todos los escalones tienen una altura de 17 cm de alto y una huella de 28 cm. Dispone de un pasamanos a ambos lados a una altura de 95 cm. El principio y final de las escaleras no se ha señalizado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta. El borde de los peldaños no se ha señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
Rampa	Comunica todas las plantas del edificio.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Tiene un ancho de 1,95 m, 21 m de longitud (en cada tramo) y una inclinación del 19%. El pasamanos es un muro que hay en el lado izquierdo (de subida) a una altura de 97 cm. Rampa circular de tres tramos. Debajo de la rampa existe una cota vertical de 1,75 m de altura, lo que supone un riesgo para las personas con discapacidad visual.
Ascensor panorámico (hay 2 de iguales)	Todas las plantas.	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> Altura de los botones exteriores: 90 cm. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,02 x 1,60 m. Altura de la botonera interior: 83 cm y 1,24 m.

características)			<ul style="list-style-type: none"> • Altura del pasamanos: 98 cm. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: Sí. • Botones con números en: altorrelieve y braille. • Botones de color contrastado: No. • Cabina con señales visuales: Sí. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí e interfono.
Señalización	Todo el edificio.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura media: 70 cm y 2 m. Tamaño de letra: 1,5 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille y altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Panel informativo



Rampa interior



Aseo adaptado



Recorrido interior