



ANFITEATRO DE TARRAGONA



Panorámica

 **Dirección:** Parque de Miracle
43003 Tarragona (Tarragona)

 **Teléfono:** 977 242 579



Información General

El anfiteatro era un lugar dedicado a espectáculos en tiempos de los romanos, como la lucha de gladiadores. En los sótanos hay salas para almacén y otros usos. En el centro del anfiteatro hay restos de 2 iglesias de la Edad Media.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el anfiteatro sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas al anfiteatro.
- El anfiteatro no tiene folletos en lectura fácil.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- El anfiteatro se recorre en varias plantas con escalones y rampas.
- Es fácil recorrer el anfiteatro.
- Hay bancos para descansar en el anfiteatro.
- No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido del anfiteatro.

Acceso

- Existe un ascensor que comunica la calle con la entrada principal del monumento.
- El itinerario desde el ascensor hasta la entrada principal es accesible por un camino serpenteante, liso y homogéneo que mide 1,20 m de ancho y tiene una inclinación del 14%.
- Después hay un hueco de paso que da acceso al recinto y mide 1,50 m de ancho.

Taquillas de venta de entradas

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 90 cm, pero no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Circulación interior

- El Anfiteatro está distribuido en gradas, para llegar a ellas, se accede por una rampa en descenso con un desnivel del 14% y un ancho de 4,16 m. Tiene un pasamanos en el lado izquierdo.
- El pavimento en algunos tramos es de gravilla suelta.
- A continuación, hay una escalera de 4 peldaños, que impiden que una persona con movilidad reducida (PMR) pueda llegar a la zona de arena y escenario.
- Existe un mirador que es accesible y desde el cual se puede divisar en conjunto monumental.

Aseo adaptado

- Hay 2 cabinas de aseo adaptadas, una para caballeros y otra para señoras, de iguales características. Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible, aunque el pavimento hasta llegar a ellas es de gravilla suelta.
- Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 79 cm. El cerrojo requiere el giro de la muñeca y no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 45 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,22 m y el resto de los accesorios del baño están a 79 cm.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,02 m de ancho. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el izquierdo, a una altura de 52 y 70 cm y con una separación entre ambas de 67 cm.

Accesibilidad Visual

Acceso

- Existe un ascensor panorámico que comunica la calle con la entrada principal del monumento.
- El itinerario desde el ascensor hasta la entrada principal es accesible por un camino con una inclinación del 14%.
- El pavimento es liso, sin huecos ni resaltes.

Circulación interior

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes, aunque existen zonas con gravilla suelta.
- No existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- No tienen a disposición del visitante folletos con información del monumento.
- El museo no dispone de rótulos que señalen la ubicación de las distintas estancias y servicios.
- En el exterior existe un panel informativo sobre el anfiteatro, con un mapa de situación.


Aseos

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escaleras	Acceso a las gradas.	Sin itinerario alternativo accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene 4 peldaños, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. • Los escalones tienen una altura de 22 cm de alto y una huella de 40 cm. • El principio y final de las escaleras no se ha señalizado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.



Aseo adaptado



Recorrido interior