



CATEDRAL DE TARRAGONA



Calle de acceso

-  **Dirección:** Pla de la Seu, s/n
43003 Tarragona (Tarragona)
-  **Teléfono:** 977 226 935
-  **E-mail:** catedraltarragona@dna.es
-  **Web:** www.catedraldetarragona.es



Información General

La catedral está en la zona alta de Tarragona. Es de la Edad Media y tiene más de 700 años. Con los años hubo partes añadidas, como un torre, la tumba de Santa Tecla y conventos de los que se conservan un claustro.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en la catedral sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. Hay audioguías en español, catalán, inglés, francés, alemán, italiano y ruso.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas a la catedral.
- La catedral no tiene folletos en lectura fácil.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- La catedral está en una sola planta baja. Hay escalones y rampas.
- Es fácil recorrer la catedral.
- Hay bancos para descansar en la catedral.

No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido de la catedral.

Acceso

- La puerta principal permanece siempre abierta en horario de visitas y tiene un ancho libre de paso de 2 m. Tiene un resalte de piedra de 8 cm pero existe una rampa de madera de una longitud de 1,20 m y un ancho de 1,50 m. Seguidamente hay una puerta de madera abatible hacia el interior con un ancho libre de paso de 90 cm y un tirador situado a una altura entre 1,06 m y 1,34 m.
- La salida de la catedral tiene un resalte de piedra de 5 cm de altura y una escalera de 9 peldaños, pero existe una rampa en descenso como itinerario alternativo accesible.
- La rampa tiene una longitud de 15 m, un ancho de 1,29 m y una inclinación del 11%. Dispone de un pasamanos a ambos lados situado a 94 cm de altura.
- La puerta de salida permanece siempre abierta en horario de visitas y tiene un ancho libre de paso de 3 m. Hay una puerta de vidrio, de doble hoja, abatible hacia ambos lados y con un ancho libre de paso de 96 cm cada hoja.
- El tirador de la puerta está situado a una altura entre 97 cm y 1,06 m.

Vestíbulo

- En la entrada se encuentra un mostrador de venta de entradas de 1,12 m de altura y 1,29 m de ancho con una ventanilla.
- En la salida hay otro mostrador de atención al público que mide 92 cm de altura.
- Ninguno permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Interior de la Catedral

- Los espacios visitables con itinerario accesible son: las naves central y laterales de la Catedral (todas las capillas laterales pueden verse durante el recorrido), el Claustro, el ábside, la sala tesoro y el Museo Diocesano, que incluye la sala capitular y la capilla del Corpus Christi.

Nave Central

Ubicación

- Planta baja.

Tipo de itinerario

- Accesible.

Características destacables

- El hueco de paso de los pasillos es mayor de 3 m.
- La zona está libre de obstáculos y puede inscribirse un giro de 360°.

Capillas laterales

Ubicación

- Planta baja.

Tipo de itinerario

- Accesible.

Características destacables

- No está permitido el acceso, se ven a través de las rejas.

Coro

Ubicación

- Planta baja.

Tipo de itinerario

- Accesible.

Características destacables

- Existen huecos de paso superiores a 2 m.
- La zona está libre de obstáculos y puede inscribirse un giro de 360°.

Ábside

Ubicación

- Planta baja.

Tipo de itinerario

- Accesible.

Características destacables

- La puerta es de doble hoja, de vidrio y tiene un ancho libre de paso de 1 m cada una.
- La zona está libre de obstáculos y puede inscribirse un giro de 360°.

Claustro

Ubicación

- Planta baja.

Tipo de itinerario

- Accesible.

Características destacables

- Existen huecos de paso superiores a 2 m.
- Existe una puerta de hierro con un ancho libre de paso de 1,94 m.
- La zona está libre de obstáculos y puede inscribirse un giro de 360°.

Tesoro

Ubicación

- Planta baja.

Tipo de itinerario

- Accesible.

Características destacables

- Existen huecos de paso de entre 88 cm y 2 m.
- La zona está libre de obstáculos y puede inscribirse un giro de 360°.

Aseos

- Dispone de aseos para los visitantes en la sacristía mayor (no adaptados).

Accesibilidad Visual

Acceso

- La entrada tiene una rampa que no está señalizada con una franja de un color contrastado. Seguidamente hay una puerta de madera.
- La salida de la catedral tiene un resalte de piedra de 5 cm de altura y una escalera de 9 peldaños. Ninguno de estos desniveles están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- Existe una rampa como itinerario alternativo accesible con una inclinación del 10,5%. Dispone de un pasamanos a ambos lados situado a 94 cm de altura.
- En la salida hay una puerta de vidrio que está señalizada con un logotipo en color contrastado.

Interior de la Catedral

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- En la salida existen puertas de vidrio con un cartel con el logotipo del Cabildo de la Catedral.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- La Catedral dispone de rótulos que señalan la ubicación y nombre de las distintas capillas y salas.
- El mostrador de atención al público tiene una mampara de vidrio que puede dificultar la comunicación.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Señalización	Todo el edificio.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Tamaño de letra: > 3 cm. • Textos e iconos de color contrastado: No. • Textos e iconos en braille y altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Pasarela



Puerta de acceso



Fachada



Recorrido interior