



PALACIO DE SUPERUNDA O CAPROTTI



Fachada

- Dirección:** Plaza del Corral de las Campanas, 3
05001 Ávila (Ávila)
- Teléfono:** 920 354 000
- E-mail:** accesibilidad@ayuntavila.com
- Web:** www.avila.es



Información General

El Palacio Superunda o Caprotti está localizado en el centro de la ciudad en pleno casco histórico. El edificio que lo alberga es patrimonio histórico y se distingue por su fachada con dos torreones y tres balcones.

El edificio tiene 3 plantas, todas abiertas al público. En la planta baja se encuentran la zona de atención al público, el patio y salas de exposiciones, en la -1 se encuentran los aseos y en la 1 están las demás salas de exposiciones. Los desplazamientos entre las plantas son accesibles por medio de un ascensor alternativo a las escaleras. Los recorridos por la planta baja tienen desniveles salvados con rampas. La sala de autorretratos de la planta baja y la zona de tienda de la planta -1, no son accesibles, se accede por medio de escaleras.



Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- El personal de atención al público ha sido formado en atención a personas con discapacidad y con necesidades diferentes: No.
- El personal de atención al público conoce la Lengua de Signos Española (LSE): No.
- Se permite el acceso al perro de asistencia: Sí.
- Los precios en el museo son fácilmente visibles: No.
- Existen precios especiales para personas con discapacidad.
- La página web del museo ofrece información clara sobre la dirección, horario, precios y teléfono de contacto: Sí.
- Existe un plan de emergencia que contempla la evacuación de las personas con discapacidad: No.

Visitas guiadas

- No se realizan visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

Museo

- Al entrar en el museo, la taquilla es fácilmente localizable.
- No existe información de los contenidos en soportes de papel en fácil lectura.
- Se identifica con claridad lo expuesto y su cartel explicativo correspondiente: Sí.
- Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja y 1. Se accede a las salas de exposiciones de la planta baja por medio de una rampa y a las de la planta 1 por medio del ascensor, a excepción de la sala de los autoretratos y la zona de tienda que es por medio de escaleras.
- Existen directorios con la información de exposiciones por planta, fácilmente comprensibles.
- Los recorridos son fácilmente identificables.
- En las salas de exposiciones no existen bancos y zonas de descanso.
- Hay zonas y puntos sombríos que puedan generar miedo o inseguridad en el recorrido.
- La iluminación es muy tenue en casi toda la exposición.
- La botonera del ascensor es fácilmente identificable.
- Los aseos están situados en la planta -1 y están señalizados con el pictograma homologado que representa a una persona en silla de ruedas. Y con las siguientes palabras: "señoras" y "caballeros".

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al museo es peatonal y vehicular, co vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal es sin desniveles.
- Ésta tiene dos puertas contiguas. La primera es de madera y permanece siempre abierta, la segunda es de vidrio, de doble hoja y abre hacia ambos lados. Su ancho libre de paso es de 1,87 m. No están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,50 m y 2,50 m. El pavimento es homogéneo antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas. Altura del mostrador NO adaptado: 1,30 m. Altura del mostrador adaptado: 75 cm. El mostrador no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- No hay taquilla, la venta de entradas se realiza en el mismo mostrador de atención al público.



Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja y 1.
- A la planta baja se accede por medio de una rampa.
- La rampa es practicable, tiene 1 tramo de 7 m de longitud, con una inclinación del 19%. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y dispone de un pasamanos a un lado, no prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante.

Características

- Acceso: puerta hueco de paso sin puerta.
- Ancho de paso del acceso: 90 cm.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Zonas de descanso con mobiliario: No.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 97 cm.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: Sí.
- Altura, fondo, y ancho de aproximación: 70 cm, 1,50 m y 1,50 m.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta -1. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí en puerta de cabina. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina independiente para ambos sexos

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 1,02 m.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 74 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1 m. Está inclinado: Sí.
- Altura de los accesorios: máx. 1,20 m y mín. 1 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,50 m, lateral izquierdo 20 cm y frontal 1,50 m.
- Altura del asiento: 44 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 83 cm.

- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible, máx. 77 cm, mín. 61 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: fija a 92 cm.
- Separación entre barras: 75 cm.



Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones de la planta baja, por medio de una escalera o una rampa y a las de la planta 1 por medio de un ascensor. La rampa tiene un pasamanos a un lado, no prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

Características

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Iluminación general homogénea: Sí, poco iluminado.
- Elementos voladizos: No.
- Reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte mate: Sí.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: máxima 0.70 cm, mínima 0.50 cm.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: Sonoras.

Salas de exposiciones

- Folleto con los contenidos de la exposición: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: Interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 20 cm. • Fondo de huella: 41 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Señalización borde de escalones: No. • Zócalo de protección lateral: sí en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Pasamanos a un lado y en el primer tramo de escaleras. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: baja y 1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 96 cm. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,10 m y 1,44 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,20 cm, inferior 94 cm. • Altura del pasamanos: 90 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Señales sonoras: No. • Botonera interior: en alto relieve, de color contrastado. • Señales visuales: en interior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Tienda	Planta -1.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Sí instalar el día de la visita.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: superior 79 cm e inferior 60 cm. • Tamaño de letra: mínimo 1 cm y máximo 2 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Información en braille o en altorrelieve: No.

 **FOTOS**



Mostrador de atención



Balcón corredor



Pintura de Crapotti



Aseo adaptado