



Fachada del Ayuntamiento

Dirección: C/Pasaje Cardenal Benavides S/N
23440 Baeza (Jaén)
Teléfono: 953 740 150
E-mail: inmaculadaserrano@baeza.net
Web: <http://www.baeza.es>



i Información General

El ayuntamiento está en el centro de Baeza. Puedes llegar andando. El ayuntamiento es un edificio histórico y tiene en la entrada un balcón con varias banderas.

El ayuntamiento tiene 2 plantas abiertas al público. En la planta baja está el mostrador de atención al público, los cuartos de baño y una sala de exposiciones. En la planta de arriba está el salón de plenos para las reuniones de los concejales. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas.

🤝 Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el ayuntamiento sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La entrada es gratis.
- La información en la página web del ayuntamiento sobre la dirección, el horario, los precios de las entradas y el teléfono de contacto es clara y accesible.
- El ayuntamiento tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- No hay visitas guiadas en el ayuntamiento.

Discapacidad Intelectual

Salas

- Es fácil encontrar el mostrador de atención al público cuando entras al ayuntamiento.
- El ayuntamiento no tiene folletos en lectura fácil.
- El ayuntamiento tiene 2 plantas abiertas al público. Hay ascensores para subir y bajar entre las plantas.
- Los recorridos son fácilmente identificables.
- Es fácil recorrer el ayuntamiento.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille o colores.
- Hay cuartos de baño en la planta baja y la planta 1. Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al monumento es peatonal, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada alternativa es sin desniveles.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,30 m. y 3 m. El pavimento es homogéneo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,03 m.



Accesibilidad Física

Salas de visita

Ubicación e itinerarios

- Las salas visitables del edificio están distribuidas en las plantas 1 y 2.

Características

- Acceso: puerta abatible hacia dentro.
- Ancho de paso del acceso: 85 cm.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Zonas de descanso con mobiliario: Bancos con reposabrazos.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta baja y 1. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de cabina. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina independiente para ambos sexos

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 87 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 90 cm.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: Con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 67 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 92 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: 96 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 10 cm., lateral izquierdo 77 cm. y frontal 1 m.
- Altura del asiento: 50 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 87 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 78 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima y mínima: abatible a 78 cm. y 63 cm.
- Separación entre barras: 66 cm.



Accesibilidad Visual

Salas de visita

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de visita sin desniveles o por medio de los ascensores.

Características

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Iluminación general homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Señales de evacuación: Sonoras.

Salas de visitas

- Folleto con los contenidos de la exposición: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 1.	Accesible. Con ascensor.	<ul style="list-style-type: none"> • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 35 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: No. • Señalización borde de escalones: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura del pasamanos: 98 cm. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: 1, 2 y 3.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,01 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,07 m. y 1,38 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,20 m., inferior 1,10 m. • Altura del pasamanos: 90 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Señales sonoras: en interior de cabina. • Botonera interior: de color contrastado. • Señales visuales: en exterior de cabina.

 **FOTOS**



Acceso zona de información



Escalera del Ayuntamiento



Salón de plenos



Aseo adaptado