

RESTAURANTE LA GÓNDOLA



Fachada del restaurante

-  **Dirección:** C/Portales Carbonería, 13
23440 Baeza (Jaén)
-  **Teléfono:** 953742984
-  **E-mail:** info@asadorlagondola.com
-  **Web:** www.asadorlagondola.com



Información General

El restaurante está en los soportales de la Plaza de la Constitución. Puedes llegar andando. El restaurante está en un edificio histórico y tiene un cartel con su nombre en la puerta. Sirven platos típicos de la zona.

El restaurante tiene 2 plantas. En la planta baja están el bar, los cuartos de baño, un comedor y la terraza. En la planta de arriba hay otro comedor. Solo hay escaleras para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- En la carta se lee bien cada plato con su precio.
- El restaurante prepara platos para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y la palabra “Servicios”.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada tiene una puerta, abre hacia fuera, con un ancho libre de paso de 1,60 m.
- Está equipada con vídeo portero o timbre de llamada: No.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles .

Accesibilidad Física

Bar

Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para PMR: Sí.

Características

- Desniveles: No.
- Ancho mínimo del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra NO adaptada: 1,10 m.
- Altura de los bancos de la barra: 74 cm.

Salón comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja. Itinerario accesible para PMR: Sí.

Características

- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Ancho mínimo del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de mesas: redondas.
- La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.
- Altura de la mesa: 74 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 72 cm, 60 cm y 62 cm.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de cabina. Se accede al

aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina independiente de hombres

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho de paso de 77 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo

- Puerta: abre hacia dentro. Ancho útil de paso: 78 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: Con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 82 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,08 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,25 m y mín. 1,10 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 15 cm, lateral izquierdo 1,50 m y frontal 1,05 m.
- Altura del asiento: 39 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 80 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima y mínima: abatible a 73 cm y 59 cm.
- Separación entre barras: 65 cm.



Accesibilidad Visual

Bar

Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja. Itinerario accesible desde la entrada hasta la barra: Sí.

Características

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea y suficiente.
- Barra del bar con iluminación dirigida: Sí.

Salón comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja. Itinerario accesible desde la entrada hasta el salón comedor: Sí.
- El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor ubicado en la 1 planta, es subiendo una escalera. Los bordes de los escalones están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.

Características

- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea y suficiente.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: Sonoras.

Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: Sí.
- Información escrita del menú del día: fuente de fácil lectura tipo Arial.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 1.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: Interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 28 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Señalización borde de escalones: Sí, con franja antideslizante. • Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura del pasamanos: 92 cm. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: Sí. • Con cierre y restricción de paso: Sí.
Terraza	Planta baja.	Accesible: Sí, desde el exterior.	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho libre de paso entre muebles: 1,20 m. • Altura de mesa: 75 cm. • Altura bajo mesa: 70 cm. • Ancho bajo mesa: 77 cm.

- Fondo bajo mesa: 90 cm.

 **FOTOS**



Barra del bar



Zona de restaurante



Terraza del restaurante



Aseo adaptado