



# Hotel Isla de la Garena

Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones



## Dirección

Calle Galileo Galilei, 18 28806  
Alcalá de Henares, Madrid (Ma  
drid, Comunidad de)  
España

## Contacto

Tlfno 918 78 16 70  
<http://www.hotelislagarena.com/>

## Creado por

PREDIF Técnico 24/10/2017

## Última modificación por

PREDIF Técnico  
25/10/2017



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por un usuario TUR4all

## Información general

El Hotel Isla de la Garena, es un excelente Hotel situado a 4 Km. del centro de Alcalá de Henares, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el Parque Empresarial de la Garena, y en frente del Hipercor, a 18 kms del Aeropuerto de Barajas y de IFEMA y a tan solo 20 minutos del centro de Madrid. Nuestro Hotel, ubicado cerca de Madrid, dispone de 79 modernas Habitaciones totalmente equipadas, y es ideal para la celebración de Bodas y todo tipo de Eventos en Alcalá de Henares. Dispone de 7 Salones de Reuniones y Celebraciones con luz natural, siendo un Hotel ideal para la celebración de cualquier tipo de EVENTO.

## Entrada

Acceso: Escalones / escalera, plano inclinado / rampa

### Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

✓ Pasamanos

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Obstáculos en la puerta: Puerta de vidrio sin señalización visual

## Zona de atención al público

- ✓ Mostrador de atención al público
- ✓ Próximo a la entrada

## Circulación interior

Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

- ✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: Sí

- ✓ Establecimiento de varias plantas

### Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores, escalones / escalera

#### Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Mediana

- ✓ Con información visual

Botones del ascensor: De color contrastado

- ✓ Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas

#### Datos de la escalera

Número de escalones: Más de 3

Altura del escalón en cm: 19

- ✓ Pasamanos

## Habitación adaptada

- ✓ Habitación adaptada para discapacidad física

Número de habitaciones adaptadas: 3

Número / nombre de la habitación: 104

Circulación cómoda hasta la habitación: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

### Circulación en el interior de la habitación

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Delante de la puerta de la habitación

Espacio lateral a la cama: Sí

### Espacio libre junto a la cama en habitación adaptada para discapacidad física

El espacio es mayor o igual que 90 cm: A la derecha, a la izquierda

Altura de la cama en cm (colchón incluido): 53

### Cuarto de baño

Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Inodoro próximo a la ducha: Sí

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Lavabo: Con grifo monomando

✓ Ducha

Ducha a ras de suelo: Sí

Espacio de acercamiento mayor o igual que 80 cm: Sí

Barra(s) de apoyo en la ducha: Sí

Grifo monomando: Sí

Alcachofa regulable: No

✓ Habitación adaptada para discapacidad visual

✓ Circulación cómoda hasta la habitación

✓ Número de la habitación en tamaño grande y color contrastado

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

✓ Habitación adaptada para discapacidad auditiva

✓ Conexión a Internet

## Áreas de restauración

Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

Carta con textos grandes y color contrastado: No

✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

✓ Mesas redondas

✓ Silla alta para niños

## Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR

Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Corredera

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo, lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Lavabo: Con grifo monomando

## Servicios y equipamientos

✓ Plano del recurso turístico próximo a la entrada

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

✓ Documentos con información sobre el recurso turístico

### Folletos, dossiers, menús, etcétera

Características de los documentos: Lectura fácil

✓ Personal de atención al público

### Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

## Plaza de aparcamiento PMR

✓ Plaza de aparcamiento reservada PMR

Próxima al establecimiento: Sí

Perteneciente al establecimiento: Sí

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: Sí

## Entorno exterior

Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí