

HOTEL RESIDENCIA IBIS SALAMANCA CENTRO (HR**)



Puerta principal de hotel

Dirección: C/ La Marina, s/n Esq. C/
Albuera y C/ Otumba
37001 Salamanca (Salamanca)
Teléfono: 923272380
Web: www.ibishotel.com



Información General

El hotel está en el centro de la ciudad y a poca distancia del Palacio de Congresos y el Parque de Exposiciones.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.

- Es fácil usar los botones del ascensor.
- No hay en las habitaciones folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- Es fácil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera del hotel.
- El número de teléfono para llamar a recepción no se ve mejor ni es más grande que los demás.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- El cuarto de baño adaptado común está en la planta baja. Hay cuarto de baño adaptado para hombres y para mujeres. El cuarto de baño adaptado tiene en la puerta la figura de una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- El hotel tiene 40 plazas de aparcamiento subterráneo, de las cuales 3 están reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR). El área de la plaza está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), vertical y horizontalmente.
- Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- Para acceder al aparcamiento desde el exterior del hotel hay que abrir la baliza con un botón de accionamiento, ubicado a una altura de 1,17 m.
- Las plazas reservadas para PMR tienen un ancho de 3,25 m y una longitud de 4,60 m.
- La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m. El pavimento es duro, homogéneo y antideslizante.
- En el acceso al hotel hay una escalera de 7 escalones que tiene una plataforma salvaescaleras complementaria. Junto a esta, hay un timbre que conecta con recepción para que la activen, colocado a una altura aproximada de 1 m.
- La entrada principal es a través de una puerta corredera automática que mide 1,25 m.
- La puerta es totalmente acristalada. No está señalizada con dos bandas de color, sólo tiene el logotipo del hotel que no presenta suficiente contraste.
- La recepción tiene un mostrador adaptado a una altura de 78 cm y permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas. El resto está a 1,06 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Ascensor

- Tiene 1 ascensor que comunica todas las plantas del hotel, incluyendo el parking.
- La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 79 cm.
- La cabina está enrasada con el rellano y tiene unas dimensiones de 1,05 m de ancho por 1,43 m de fondo. La altura de la botonera interior es de entre 95 cm y 1,20 m.
- Dispone de pasamanos, situado a una altura de 90 cm, y de un espejo ubicado frente a la puerta del ascensor.

Habitación adaptada (Nº 1)

- Nº habitaciones adaptadas: 2
- Está situada en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible.
- El suelo de entrada a las habitaciones adaptadas tiene un desnivel del 21% de inclinación respecto al

suelo en un pequeño tramo de 20 cm aproximadamente. No dificulta el acceso.

- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 78 cm y una pequeña ceja de 2 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y con una manilla colocada a una altura de 1,05 m.
- En el dormitorio existe un espacio libre > 1,50 m de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,30 m.
- La cama es de matrimonio, tiene una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo, con un espacio libre de 1,40 m.
- Los armarios no tienen puertas. Las baldas están situadas a una altura de entre 50 cm y 1,30 m y el perchero es fijo a 1,60 m de altura.
- La mesa del escritorio tiene una altura de 76 cm. Debajo hay una altura libre de 72 cm, un ancho de 79 cm y un fondo de 50 cm.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura está situado a una altura de 1,50 m.

Cuarto de baño de la habitación

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 87 cm. No tiene cerrojo.
- En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 74 cm de alto y un fondo de 46 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 80 cm y 1 m.
- El inodoro está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga es a presión y está a 1,30 m de altura. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 95 cm y un espacio frontal de 1,40 m.
- El inodoro dispone de una barra fija en el lado izquierdo, situada a una altura de 80 cm.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1 m por un fondo de 80 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,40 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite la realización de un giro de 360°.
- Dispone de un asiento de ducha abatible y anclado a la pared, con unas dimensiones de 40 cm de ancho, 45 cm de fondo y una altura de 50 cm. Tiene un espacio libre en el lado izquierdo mayor de 80 cm que permite realizar la transferencia.
- Además está complementada con una barra fija horizontal situada en el lado derecho, a una altura de 70 - 83 cm. El grifo es monomando y está ubicado a una altura de 1,10 m. La alcachofa está a 1,40 m de altura.

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible.
- Dispone de dos cabinas adaptadas, una integrada en el aseo de caballeros y la otra en el de señoras. Ambas están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso 77 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1,05 m. El cerrojo es de fácil manipulación y puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior y en el exterior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- El lavabo tiene una altura máxima de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm y un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados a una altura de 1,20 m.

- El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 1,10 m de altura. Tiene un espacio libre de aproximación por el lado izquierdo de 1,45 m y un espacio frontal de 2,60 m.
- El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho, situadas a una altura de 65 - 81 cm y con una separación entre ambas de 72 cm.

Zona de bar / Salón buffet de desayunos

- En el Salón - buffet de desayunos, se ofertan alimentos específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero se recomienda a los clientes realizar reserva previa.
- El bar y el buffet de desayunos están situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas en la zona más estrecha es de 90 cm.
- Las mesas son redondas y cuadradas, de pata central y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 71 cm de alto, 59 cm de ancho y 10 cm de fondo.
- La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene 98 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra > 1,20 m de ancho.
- La comida está colocada a una altura máxima de 1 m y a una distancia horizontal máxima de 70 cm.



Accesibilidad Visual

Carta

- No tiene carta en braille.

Ascensor

- No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- La botonera interior del ascensor está en braille y en altorrelieve.

Habitación estándar

- El número de las habitaciones se indica con números grandes, altorrelieve y contraste cromático.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- El establecimiento dispone de rótulos que indica la ubicación de los aseos. Los rótulos son pictogramas homologados, situados a una altura de 1,80 m y con unas dimensiones de 10 x 10 cm.

Escaleras

- Hay 2 escaleras interiores en el hotel, de iguales características, que comunican todas las plantas del edificio.
- Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- Todos los escalones son de una altura de 19 cm y una profundidad de huella de 29 cm. Tienen tabica, zócalo inferior de protección, no presentan bocel y además en el borde existe una franja de señalización tacto visual.
- El pasamanos está situado en el lado izquierdo a 1,16 m de altura y permite el paso continuo de la

mano.

Accesibilidad Auditiva

Habitación estándar

- La televisión tiene teletexto
- Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón buffet de desayunos

- Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

- Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- En el hall del hotel hay rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios.

Ascensor

- El ascensor tiene un indicador visual de parada en el exterior y en el interior de la cabina.
- El sistema de alarma, no cuenta con un testigo luminoso que indica que la señal de alarma ha sido recibida.
- Las puertas del ascensor son de acero inoxidable. No hay una zona acristalada que permita la comunicación con el exterior.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

 **FOTOS**



Plataforma de acceso para PMR



Zona de comedor



Habitación adaptada



Aseo adaptado con ducha y asiento fijo en la pared